

АКТ проведения практической тренировки по отработке плана эвакуации на случай возникновения пожара

от 28.04.2023 г.

г. Михайловск

Комиссия в составе:

Председатель комиссии Щипанов С.В., директор школы,

Члены комиссии:

Соколкина Е.С., заместитель директора;

Еловских Т.М., заместитель директора по АХЧ;

Зубкова О.М., специалист по охране труда;

Кобяков И.В., преподаватель-организатор ОБЖ;

— составила настоящий акт о практической отработке плана эвакуации людей из здания МАОУ СШ № 1 г. Михайловска, расположенного по адресу: Свердловская область, Нижнесергинский район, г. Михайловск, ул. Кирова, 57.

Характеристика здания с пребыванием людей:

степень огнестойкости-2,

этажность -3,

количество эвакуационных выходов -7;

система оповещения о пожаре — акустическая системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре АС - 2, которая включает в себя установку звукового оповещателя «Рокот» и размещение над дверным проемом светового оповещателя «Призма 200»;

количество человек, подлежащих эвакуации— 632, из них детей — 577

Время:

подачи о возникновении пожара — 10ч.40мин.

срабатывания системы оповещения — 10ч.40мин.

начала эвакуации из здания — 10ч.40мин.

завершения эвакуации из здания — 10 ч. 43 мин. 50 сек.

окончание переключки эвакуируемых людей— 10 ч. 43 мин. 50 сек.

Результаты эвакуации:

Фактическое время эвакуации людей — 3 мин.50 сек.

Количество эвакуированных - 632, из них детей — 577


Количество используемых эвакуационных выходов из здания -6


Наличие списков эвакуируемых — имеются.


Замечания по эвакуации: замечаний нет.

Оценка действий обслуживающего персонала: удовлетворительно.


Подписи членов комиссии:

 Щипанов С.В.

 Агапова Н.В.

 Еловских Т.М.

 Кобяков И.В.

 Зубкова О.М.