

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 1 г. Михайловска»**

СОГЛАСОВАНО:

с профсоюзным комитетом
первичной профсоюзной организации
МАОУ СШ №1 г. Михайловска
Протокол № 2 от 15.01.2021
Председатель профкома ППО
МАОУ СШ №1 г. Михайловска
Н.В. Гилева



ИНСТРУКЦИЯ

**о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и
неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.**

ИПБ-005-2021

**1. При поступлении сигнала «ПОЖАР» дежурный или другое лицо, принявшее
сигнал приемно-контрольного прибора, ОБЯЗАН:**

1.1. Определить адрес луча (месторасположение сработавшего извещателя) по схеме трассировки лучей.

1.2. Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону «01» или «112», указав адрес объекта, адрес сработавшего луча (пожарного извещателя), свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение.

1.3. Лично или через дежурных (ответственных лиц) выяснить на месте обстоятельства срабатывания извещателя (пожар, ложное срабатывание, отключение электроэнергии т.п.).

2. При ПОЖАРЕ:

2.1. Объявить тревогу для назначенных лиц, доложить обстановку администрации объекта защиты, руководителю организации.

2.2. Включить систему централизованного оповещения людей о пожаре. Если систему централизованного оповещения людей о пожаре включить не удалось, оповестить людей любыми доступными способами.

2.3. Обеспечить (организовать) первоочередную эвакуацию людей из горящего помещения, соседних с ним помещений (комнат), в которых имеется непосредственная угроза людям в результате воздействия пожара и образования дыма.

2.4. Организовать эвакуацию ценной документации, имущества и др. материальных ценностей из горящих помещений, соседних с ним, только в случае если жизни не угрожает опасность.

2.5. Сообщить инженерным службам объекта защиты о пожаре с целью принятия ими мер по обесточиванию здания в случае необходимости.

2.6. Установить, включено ли оборудование систем противопожарной защиты (пожарные насосы-повысители, системы противодымной защиты т.п.).

3. При ложном срабатывании систем противопожарной защиты объекта:

3.1. Уведомить пожарную охрану о ложном срабатывании систем противопожарной защиты.

3.2. Осуществить сброс сигнала или отключить сработавший луч или пожарный извещатель, способом указанным в инструкции по эксплуатации пожарной сигнализации.

3.3. Сообщить о случившемся в организацию, осуществляющую техническое плановое обслуживание сигнализации по телефону: 8 (34398) 68-2-94, 68-0-59.

3.4. О поступивших сигналах и принятых по ним мерах произвести запись в эксплуатационный журнал системы.

4. При неисправности:

4.1. В случае получения сигнала о неисправности установок (систем) пожарной автоматики, принять меры к дополнительной охране помещений.

4.2. Сообщить о случившемся в организацию, осуществляющую техническое плановое обслуживание сигнализации по телефону: 8 (34398) 68-2-94, 68-0-59, а также лицу ответственному за эксплуатацию установок (систем) пожарной автоматики организации.

4.3. О поступивших сигналах и принятых по ним мерах произвести запись в эксплуатационный журнал системы.

5. Заключительные положения.

Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются не реже одного раза в 5 лет.

Инструкция должна быть досрочно пересмотрена в случае появления новых нормативных и правовых актов Российской Федерации, регламентирующих вопросы охраны труда.

Ответственность за своевременно внесение изменений и дополнений, а также пересмотр настоящей инструкции возлагается на специалиста по охране труда.

Разработчик инструкции:

Специалист по охране труда

О.М. Зубкова.

С инструкцией ознакомлен (а), копию получил (а)

№ п/п	Дата ознакомления	Ф.И.О. работника, должность	Подпись работника
1	26.01.2021	Синегоров И.В. зам.директора по АХО	
2	26.01.2021	Логинов Р.В. охранник	